



# Obec Raková u Konice

Raková u Konice 34, 798 57 Laškov

## POPTÁVKA

<b>Název poptávky:</b>	Stavba přípojky vodovodu k hygienickému zázemí hřiště Raková u Konice
------------------------	---

### ZADAVATEL

<b>Název</b>	Obec Raková u Konice
--------------	----------------------

<b>IČ:</b>	00600067
------------	----------

<b>Sídlo:</b>	798 57, Raková u Konice 34
---------------	----------------------------

<b>Kontakt:</b>	Václav Konečný, starosta obce tel: +420 737 215 569 e-mail: ou@rakova.cz
-----------------	--

### POPTÁVKA

<b>Předmět poptávky:</b>	<p>Stavba vodovodní přípojky pro objekt hygienického zázemí hřiště Raková u Konice:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Stavba vlastní vodovodní přípojky dle přiložené projektové dokumentace a v souladu se stanovisky dotčených orgánů a vyjádřeními správců nebo vlastníků dopravní a technické infrastruktury. Řešení stavby:<ul style="list-style-type: none"><li>○ Vodovodní přípojka bude napojena na veřejný vodovodní řad PVC DN 100 na pozemku par. č. 944/1 (v zeleném pásu), vodovodní přípojka rPE DN 32 bude realizována v délce 24,97 m (25,11 m ve spádu), pod komunikací na pozemku par. č. 1084/1 bude vedena protlakem v ochranné trubce. Dále po pozemku pač. č. 1082/6, 1092/5 a 1092/7. Přípojka bude ukončena vodoměrnou sestavou VS umístěnou ve skladu připojovaného objektu na pozemku par. č. st. 167, vše v k.ú. Raková u Konice, navrtávacím pasem, vodoměr bude uchycen do vodoměrné soupravy HAWLE č. 101.21. Vodoměrná sestava v objektu bude chráněna proti zamrznutí omotáním tepelnou izolací, doplněnou o topný elektrický kabel s automatickým spínáním při poklesu teploty pod 5° C.</li><li>○ Potrubí přípojky bude uloženo do pískového lože, obsyp potrubí bude proveden ze štěrkopísku. Přípojka bude pod komunikací vedena v chránicím potrubí PVC DN min. 75. Pod povrchem asfaltové komunikace bude přípojka provedena bezvýkopovou metodou</li></ul></li></ul>
--------------------------	---

	(protlaky). Protlaky budou započaty a ukončeny ve startovacích jámách. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Napojení na stávající vnitřní rozvod vody v objektu na pozemku par. č. st. 167 – nahrazení stávající přípojky ze studny.</li> <li>• Provedení tlakové zkoušky, proplachu a dezinfekce potrubí.</li> </ul>
<b>Termín plnění</b>	Zahájení prací při vhodných teplotních podmínkách, dokončení nejpozději do 15.4.
<b>Lhůta pro podání nabídek:</b>	31.1.2025
<b>Způsob podání nabídek:</b>	Osobně, datovou schránkou, poštou, emailem
<b>Předpokládané nejvyšší cena včetně DPH:</b>	150 000 Kč
<b>Požadavky a podmínky na způsob zpracování a obsah nabídky:</b>	Nabídka musí obsahovat: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cenovou nabídku na celý předmět poptávky</li> <li>• Prokázání kvalifikace – výstavba alespoň 1x protlak nejméně DN 100 pod pozemní komunikací</li> </ul>
<b>Hodnotící kritéria</b>	Nejnižší nabídková cena včetně DPH
<b>Přílohy</b>	Projektová dokumentace a územní souhlas
<b>Uveřejněno</b>	<a href="http://www.rakova.cz">www.rakova.cz</a> , email, datová schránka
<b>Zadavatel zadává tuto veřejnou zakázku malého rozsahu mimo zadávací řízení, v souladu s § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.</b>	

V Rakové u Konice dne 9.1.2025

Václav Konečný, starosta obce

